



ข้อปฏิบัติของโรงงาน

กรณีเกิดการรั่วไหลของสารแอมโมเนีย



ห้าม สัมผัสกับแอมโมเนียที่รั่วไหลโดยเด็ดขาด



ห้าม ปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนแอมโมเนียลงแหล่งน้ำ ต้องเก็บรวบรวมส่งบำบัด



ห้าม นำภาชนะที่ใช้บรรจุแอมโมเนียที่รั่วไหลลงในน้ำ หรือสารเคมีใดๆ

เข้าระงับเหตุโดยช่างผู้ชำนาญอย่างน้อย 2 คน และต้องมีอุปกรณ์ PPE อย่างถูกต้อง



ฉีดพ่นน้ำเป็นแบบฝอย ม่านน้ำคลุมจุดรั่วและปิดวาล์วสกัดไม่ให้รั่วไหลเพิ่ม



โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

- 191** แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
- 1784** สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ)
- 199** สายด่วนดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
- 1650** กรมควบคุมมลพิษ
- 1669** สายด่วนบาดเจ็บฉุกเฉิน
- องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
บริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง



การช่วยคนหยุดหายใจ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดครอบอากาศแบบวาล์วทางเดียวหรือชนิดมือบีบ



ห้าม พายปอดด้วยวิธี Mouth to Mouth เด็ดขาด



4

วิธี ประชาชนใกล้เคียง

ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่ว



ไปอยู่เหนือลม

อพยพในทิศเหนือลมหรือทิศทางตรงข้ามกับแนวลม



ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ นำมาปิดปาก จมูก



หากเกิดระคายเคืองตา หรือผิวหนัง ให้ใช้น้ำสะอาดล้าง



โอ เจ็บคอ ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน